

品番	名 称	個数	材 質	備 考	製 品 名	一般住宅用継手
	本 体	1	CAC406	NPb処理	型式又は略号	YSPJY20A
					日本水道協会認証品	認証登録番号：G-752
					質 量	0.5Kg
					耐水圧試験圧力	1.75MPa
					圧力損失 (3/4"⇒3/4")	直管相当長 1m
					圧力損失 (3/4"⇒1/2")	直管相当長 1.5m(1/2")

注) 流れ方向はありません。





図 番	承認	検図	製図	年 月	名 称
J-01124A				2011.2	一般住宅用継手(スプリンクラー設備)
整理 No.	アマプロテック株式会社			YSPJY20A	